

Rapport de visite de maintenance

Dispositif d'obturation pour la rétention des eaux d'extinction. Une visite couvre une barrière ; joindre un rapport par barrière contrôlée.

SITE	DATE DE VISITE	TECHNICIEN SEDIPEC
TYPE DE VISITE		
☐ périodique ☐ après événement		

1. Identification de la barrière

Repère de l'ouverture sur plan	
Bâtiment / zone	
Famille de dispositif	barrière de seuil · issue de secours · obturateur d'avaloir · vanne de bassin · autre
Niveau d'automatisation	N0 manuelle · N1 manuelle assistée · N2 fermeture automatique · N3 automatique complète · N4 fixe
Numéro de série SEDIPEC	
Date de mise en service	
Largeur × hauteur de rétention	reprendre la fiche de mise en service
Dernière visite	date et n° de rapport

2. Contrôles par technologie

Pour chaque ligne, cocher un seul état. « Sans objet » si la technologie n'est pas présente sur cette barrière.

Commun à tous les niveaux — N0 à N4

POINT DE CONTRÔLE	CONFORME	À CORRIGER	SANS OBJET
Marquage et consigne d'utilisation lisibles à l'ouverture	☐	☐	☐
Logement et seuil propres, sans corps étranger	☐	☐	☐
Joints d'étanchéité : état, continuité, souplesse	☐	☐	☐
Fixations au sol et aux tableaux serrées, sans corrosion	☐	☐	☐
Absence de déformation de l'élément obturant	☐	☐	☐
Accès et manœuvre non gênés par un stockage	☐	☐	☐

Manuelle et manuelle assistée — N0, N1

POINT DE CONTRÔLE	CONFORME	À CORRIGER	SANS OBJET
Fermeture et serrage possibles par une personne, sans outil	☐	☐	☐
Vérin à gaz : descente amortie, réouverture assistée, absence de fuite (N1)	☐	☐	☐
Verrouillage en position fermée fonctionnel	☐	☐	☐
Personnel désigné formé, liste à jour dans la consigne incendie	☐	☐	☐

Fermeture automatique — N2, 230 V + batterie

POINT DE CONTRÔLE	CONFORME	À CORRIGER	SANS OBJET
Réception du contact sec de la centrale incendie vérifiée	☐	☐	☐
Alimentation 230 V présente ; batterie : tension, date, autonomie	☐	☐	☐
Électro-aimant de retenue : maintien, relâchement à l'ordre	☐	☐	☐
Déclenchement manuel local fonctionnel	☐	☐	☐
Réouverture manuelle possible, procédure affichée	☐	☐	☐
Report d'état cohérent avec la position (si option présente)	☐	☐	☐

Automatique complète — N3, air comprimé + 230 V

POINT DE CONTRÔLE	CONFORME	À CORRIGER	SANS OBJET
Points N2 ci-dessus vérifiés (contact, 230 V, déclenchement manuel)	☐	☐	☐
Air comprimé : pression disponible, absence de fuite, purge	☐	☐	☐
Vérins pneumatiques : course complète, fixations, joints de tige	☐	☐	☐
Cycle complet : fermeture, serrage, réouverture automatiques	☐	☐	☐
Sécurités de personnes actives pendant le mouvement	☐	☐	☐

Fixe — N4, seuil ou rampe scellé, aucune énergie

POINT DE CONTRÔLE	CONFORME	À CORRIGER	SANS OBJET
Scellement au sol intact, sans fissure ni descellement	☐	☐	☐
Étanchéité du raccord seuil / sol et seuil / tableaux	☐	☐	☐
Rampe de franchissement : fixation, surface antidérapante, absence de déformation	☐	☐	☐
Hauteur de rétention conforme à la fiche de mise en service	☐	☐	☐

3. Anomalies constatées

N°	DESCRIPTION	EFFET SUR LA RÉTENTION	ACTION ET ÉCHÉANCE
1		opérationnelle · dégradée · hors service	
2		opérationnelle · dégradée · hors service	
3		opérationnelle · dégradée · hors service	
4		opérationnelle · dégradée · hors service	

4. Pièces remplacées

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ	MOTIF

5. Essai de fonctionnement

Essai réalisé sans eau, en présence d'un représentant du site. Le passage est neutralisé pendant l'essai.
Sans objet pour un dispositif fixe (N4).

Mode de déclenchement utilisé	contact alarme · commande manuelle · manœuvre opérateur
Heure de l'ordre	___ h ___
Temps de fermeture mesuré	___ s — référence relevée à la mise en service : ___ s
Fermeture complète sur toute la largeur	oui · non
Serrage sur les joints latéraux et au sol	oui · non
Réouverture	manuelle · assistée (vérin à gaz) · automatique (pneumatique) — durée : ___
Remise en veille et passage rendu	oui · non — heure : ___ h ___

Résultat de la visite

☐ Barrière opérationnelle

☐ Opérationnelle avec réserves (voir § 3)

☐ Hors service — site informé le ___

PROCHAINE VISITE PRÉVUE

6. Signatures

TECHNICIEN SEDIPEC

Nom : _____

Signature

REPRÉSENTANT DU SITE

Nom et fonction : _____

Signature — vaut prise de connaissance du
résultat et des anomalies

SEDIPEC · 32 rue des Chéneaux, 92330 Sceaux · Showroom : 2 avenue Pierre-Gilles de
Gennes, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire · 01 87 66 10 20 · contact@sedipec.com

Document à conserver avec le
registre de sécurité du site